

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель
Исполнительного комитета МО
(Салахов Ф.Ш.)
«__» _____ 20__ г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ ____ / ____

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48»

Полное юридическое наименование объекта

423810 РТ г.Набережные Челны пр.Вахитова д. 3, 59-73-73, 59-70-45, sch48chelny@mail.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

г.Набережные Челны

Исполнительный комитет

Исполнительный комитет

1. Ведомственная принадлежность объекта _____

Департамент, комитет

2. Вид деятельности _____ Образовательная _____

3. Форма собственности _____ Муниципальная _____

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта _____ пр.Вахитова д.3 _____

Отдельно стоящее здание _4_ этажей; (встроенное; пристроенное; _____ этаж в здании; год постройки (капитального ремонта)
_____ 1988 _____;

кадастровый номер участка _16:52:070102:0026 _____; номер БТИ здания _932 _____;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. _____ 510 _____

6. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
(отметить фактическую доступность)

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
	на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
Объект полностью доступен					
Объект доступен в зоне оказания услуги		+		+	+
Объект частично доступен	+		+		

7. Выводы:

Объект доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения _____

Доступен для инвалидов _____ частично _____ на кресле-коляске

В зоне оказания услуг _____ с поражением опорно-двигательного аппарата

_____ частично _____ с поражением зрения

в зоне оказания услуг _____ с поражением слуха

в зоне оказания услуг _____ других маломобильных групп населения

Паспорт составлен на основании _____ № _____ от «__» _____ 20__ г.

Дата составления паспорта «__» _____ 20__ г.

Руководитель рабочей группы _____

Руководитель объекта _____



(Хузин Р.Н.)

(К.И.Нихолат)

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель
Исполнительного комитета МО

(Салахов Ф.Ш.)
«__» _____ 20__ г.

АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ ____ / ____

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48»

423810 РТ г.Набережные Челны пр.Вахитова д.3. 59-73-73,59-70-45, sch48chelny@mail.ru

Полное юридическое наименование объекта

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Г.Набережные Челны

Исполнительный комитет

Исполнительный комитет

1. Вedomственная принадлежность объекта

Департамент, комитет

2. Вид деятельности Образовательная

3. Форма собственности Муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта пр.Вахитова, д.3.

Отдельно стоящее здание 4 этажей; (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) 1988;
кадастровый номер участка 16:52:070102:0026; номер БТИ здания 932;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.

6. Функциональное назначение объекта Образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	да	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	Соответствует	
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	Соответствует	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	Соответствует	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	Соответствует	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	Не соответствует	Выполнить устройство бордюрных пандусов
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	Соответствует	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	Соответствует	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	Соответствует	
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	Соответствует	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	Да	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	отсутствует	
	Доступность функциональных зон и	наличие	-	-	для всех	Не	Выполнить

площадок участка, элементов благоустройства	наличие			категорий	соответствует	устройство бордюрных пандусов
Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	для всех категорий	Нет	установить
Лестницы наружные						
На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не соответствует	Привести в соответствие со СНиП
Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	Нет	
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Соответствует	
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	Соответствует	
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Соответствует	
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	Соответствует	
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	Не имеется	Привести в соответствие со СНиП
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	имеется	
Пандусы наружные						
На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	имеется	
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М		
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М		
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М		
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М		
Глубина площадки на	не менее	1,5	м	К, О, М		

горизонтальном участке пандуса						
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М		
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М		
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М		
Препятствия на пешеходных путях						
Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	Соответствует	
Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	Соответствует	
Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	Не требуется	
Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	Не имеется	
Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	нет	
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К		
Тактильная предупреждающая информация					Нет в наличии	Уложить плитку на путях движения
Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С		
Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С		
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на	0,8	м	С		

	началом подземного перехода	расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода				
	Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии	0,8	м	С	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороной плитки, равной	0,5	м	С	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С	
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	
	Информационные указатели				Нет в наличии	Привести в соответствие со СНиП
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки	нет					
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К		
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К		
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К		
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К		

		при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К	
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалидов	не менее	3,5	м	К	
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	нет	Привести в соответствие
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	

Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	имеется	
Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	Не соответствует	
Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	Нет в наличии	
Лестница наружная						
Глубина проступа лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	соответствует	
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	соответствует	
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	нет	
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	соответствует	
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	0,5	м	для всех, кроме К	нет	
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	2,5	м	К, О, М	есть	
Пандус наружный					имеется	
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	соответствует	
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М		
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	соответствует	
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	соответствует	
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	соответствует	
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	имеется	

	горизонтальных поверхностей	на высоте и на высоте	0,7 0,9	М	К, О, М	имеется	
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	М	К, О, М	имеется	
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	М	К, О, М	имеется	
	Тамбур						
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	М	К	соответствует	
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	М	К		
	Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	М	К	соответствует	
	Двери						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	М	К	соответствует	
	Высота порогов	не более	0,025	М	К	соответствует	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	М	К	соответствует	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	М М	для всех категорий	нет	

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	М	К	соответствует	
	Ширина пути движения при	не менее	1,8	М	К	соответствует	

	встречном движении кресла-коляски	не менее	1,2	М	К	Не соответствует	Привести в соответствие
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,4	М	К	соответствует	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,2	М	К	соответствует	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,5 1,5	М	К	соответствует	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее					
	Ширина проемов в стене						
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	М	К	соответствует	
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	М	К		
	Перемещение по этажам						
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К, О, М	Не имеется	Привести в соответствие
	Лифты					Не имеется	Привести в соответствие со СНиП
	Ширина кабины лифта	не менее	1,1	М	К		
	Глубина кабины лифта	не менее	1,4	М	К		
	Ширина дверного проема лифта	не менее	0,9	М	К		
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта,	наличие	-	-	К		

	предназначенного для инвалидов на креслах-колясках								
	Лестницы								
	Глубина проступи лестниц	не менее		0,3	м		для всех, кроме К	соответствует	
	Высота подъема ступеней	не более		0,15	м		для всех, кроме К	соответствует	
	Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие		-	-		для всех, кроме К	соответствует	
	Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие		-	-		для всех, кроме К	соответствует	
	Уклон лестниц	не более 1:2		-	-		для всех, кроме К	соответствует	
	Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более		0,05	м		для всех, кроме К	соответствует	
	Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее		0,02	м		для всех, кроме К	Не соответствует	Привести в соответствие
	Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие		-	-		для всех, кроме К	Не соответствует	Привести в соответствие
	Поручни лестниц	на высоте в дощолных учреждениях также и на высоте		0,9 0,5	м		для всех, кроме К	соответствует	
	Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие		-	-		для всех, кроме К	Не соответствует	Привести в соответствие
	Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более		2,5	м		для всех, кроме К	Нет необходимости	
	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее		0,01 0,015 0,002	м		С	нет	Привести в соответствие
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии		0,6	м		С	Не имеется	Привести в соответствие
	Контрастная окраска крайних	наличие		-	-		С, М	Не имеется	Привести в

ступеней									соответствие
Пандусы								Не требуется	
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее		1,0	м	К, О, М				
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее		1,8	м	К, О, М				
Уклон* пандуса	не более		8	%	К, О, М				
Высота одного подъема пандуса	не более		0,8	м	К, О, М				
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее		1,5	м	К, О, М				
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее		0,05	м	К, О, М				
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте		0,7 0,9	м	К, О, М				
Завершающие части поручней пандусов	длинее маршей или наклонной части пандуса		0,3	м	К, О, М				
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии		0,6	м	С				
Двери									
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее		0,9	м	К			соответствует	
Высота порогов	не более		0,025	м	К			Не имеется	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах		0,3 - 0,9	м	К			нет	
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие		-	-	для всех категорий			нет	
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее		0,1 0,2	м	для всех категорий			нет	
Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее		0,3	м	К			нет	

Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	соответствует	
Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	соответствует	
Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	
Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	соответствует	
Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	соответствует	
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	Привести в соответствие

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						

	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах					
	Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	
	Зоны отдыха					
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на кресла-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	
	Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	
	Расстановка оборудования					
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	К	
	Подходы к оборудованию и мебели					
	Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	
	Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	
	Расположение поверхности столов					
	Расположение поверхности столов индивидуального пользования,	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	

	прилавков и других мест обслуживания								
	Обеденные залы								
	Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-				К	
	Читальные залы								
	Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-				К	
	Раздевалочные в спортивных сооружениях								
	Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-				К	
	Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м ²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-				К	
	Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м				К	
	Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м				К	
	Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие	-	-				К	
	При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5						
	Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более	1,3	м				К	
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	м				К	

	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м	К		
	Комната отдыха при раздевальных						
	Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м ²	К		
	Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м ²	К		
	Шкафы для хранения						
	Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие	-	-	К		
	Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий		

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений						
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К		
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м ²	К		
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м ²	К		
	Ширина помещений						
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-	не менее	1,6	м	К		

	коляски)						
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К		
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К		
	Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К		
	Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К		
	Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений						
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	-	м	К		
	Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	-	м	К		
	Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6	-	м	К		
	Домофон						
	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-	-	С, Г		

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	нет	Привести в соответствие
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	нет	Привести в соответствие
	Глубина универсальной кабины	не менее	1,8	м	К, О	нет	Привести в

[illegible]

Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	нет	Привести в соответствие
Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О		

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г		
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	-	-	К, О, С, Г		
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	К, О		
	Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне	наличие	-	-	К, О, С, Г		

	Расстояние до эвакуационного выхода								
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в туликовый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г				
	Расстояние от любого места пребывания инвалидов в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г				
	Ширина эвакуационных путей								
	Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	Не соответствует	Привести в соответствие		
	Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	Не соответствует			
	Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	Не соответствует			
	Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	К				
	Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	Не соответствует			
	Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	Не соответствует			
	Время эвакуации								
	Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г				
	Пожаробезопасные зоны								
	Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г				

Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г		
Расчетная площадь пожарной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел	К, О, С, Г		
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г		
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	-	-	К, О, С, Г		
Эвакуационные выходы						
В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	соответствует	
В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	-	-	К, О, С, Г		
Пожарная сигнализация						
Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями	наличие	-	-	К, О, С, Г	соответствует	

инвалидов									
Система оповещения о пожаре									
Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	наличие		-	-	К, О, С, Г		соответствует		
Пожарные извещатели									
Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие		-	-	К, О, С, Г		соответствует		

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Привести в соответствие
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Привести в соответствие
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в	наличие	-	-	К, О, С, Г		

[illegible]

	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	С		
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С		
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С		
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С		
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С		
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С		

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	Не имеется	Привести в соответствие
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	нет	Привести в соответствие
	Меры безопасности (ограды,	наличие	-	-	К	нет	Привести в

	буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах							соответствие
	Ограничение выступающих конструктивных элементов							
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях		-		К, О, С, Г			
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях		0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	нет		
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре		0,3	м	К, О, С, Г	Не имеется		
	Установка приборов							
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств		1,1 0,85 0,4	м	К, О, С	нет		Привести в соответствие
	Расположение выключателей и розеток в помещениях		0,8	м	К, О, С	Не соответствует		Привести в соответствие
	Обозначение дверей в помещении, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН							
	Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных,		-	-	К, О, С, Г	Частично соответствует		Привести в соответствие

	венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) заборов, включающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно					
	Недопустимые покрытия полов					
	Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	соответствует

Примечание:

* Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3		4	5	6
	Пешеходные пути	соответствует				
	Автостоянки					
	Входная группа	+				
	Пути движения в зданиях или сооружениях		+		+	+
	Планировочные решения					
	Санитарно-гигиенические помещения				+	+
	Пожарная безопасность			+		+
	Средства информации и					

	ориентирования									
	Безопасность и удобство использования	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	Пешеходные пути	Привести в соответствие со СНиП 35-01-2001	До 2025 г.	По мере финансирования
	Автостоянки			
	Входная группа	Привести в соответствие со СНиП 35-01-2001	До 2025 г.	По мере финансирования
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Привести в соответствие со СНиП 35-01-2001	До 2025 г.	По мере финансирования
	Планировочные решения			
	Санитарно-гигиенические помещения	Привести в соответствие со СНиП 35-01-2001	До 2025 г.	По мере финансирования
	Пожарная безопасность			
	Средства информации и ориентирования	Привести в соответствие со СНиП 35-01-2001	До 2025 г.	По мере финансирования
	Безопасность и удобство использования			

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

Начальник Управления образования Исполнительного комитета
Муниципального образования города Набережные Челны

(подпись) Хузин Р.Н. (фамилия, и. о.)

« » 20 г.

Руководитель объекта

Директор МАОУ «СОШ № 48»

(подпись) ШКОЛА № 48. (фамилия, и. о.)

« » 20 г.