

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96, e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843)288-45-07 e-mail: undpr-rt@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по РТ (Вахитовский район)

420107, г. Казань, ул. Х. Такташа, 39, тел/факс: (843) 223-95-05, e-mail: ogpnkazanvah@yandex.ru

Предписание №141

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

№190 комбинированного вида» Вахитовского района г.Казани

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Казани по Вахитовскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан (Заместителя главного государственного инспектора города Казани по пожарному надзору) Нургалиева Камиля Фаниловича №141 от 16.09.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. «17» сентября 2021г.; с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. «28» сентября 2021г., Ганиевым Айратом Габдулловичем государственным инспектором г.Казани по пожарному надзору – старшим инспектором отделения НД и ПР по Вахитовскому району г. Казани «Янеева» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №190 комбинированного вида» Вахитовского района г.Казани, адрес осуществления деятельности: 420021, РТ, г. Казань, ул. Портовая, 13.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующей МАДОУ «Детский сад №190 комбинированного вида» Вахитовского района г.Казани Гумеровой Накией Рамиловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Стены коридора 1-го этажа отделаны обоями, полы коридоров 1-го, 2-го этажа	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4,5,6,78; СНиП 21-01-97* п.6.25. огнестойкости и классов	01.08.2022г.	

	покрыты линолеумом, при этом не подтверждена (не представлены документы, подтверждающие степень горючести) отделки путей эвакуации допустимость применения данных материалов на путях эвакуации по показателям пожарной опасности представлением соответствующих сертификатов пожарной безопасности.	конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.		
2.	Тамбуры 1-го этажа здания детского сада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, 5,6, 78; НПБ 110-2003 п.4; СП 484.1311500.2020 общ. положение п.А.1 табл.А.1. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток.	01.08.2022г.	
3	Не проведено эксплуатационное испытание наружной открытой лестницы, предназначенное для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.	Правила противопожарного режима в РФ п. 17, п.п. «б». Руководители организаций: а) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных	01.08.2022г.	

	ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.		
4.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (склад сыпучих продуктов, склад прачечной).	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, 5,6, 78; СНиП 21-01-97*. п.5.14, п. 7.4. Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.	01.08.2022г.	
5.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	01.08.2022г.	
6.	В лестничных клетках между 1-ым и 2-ым этажами допускается размещение батарей отопления, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, 5,6, 78; СНиП 21-01-97*. п.6.32. В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные	01.08.2022г.	

		и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.		
7.	Высота эвакуационного выхода (со стороны спортзала) в свету менее 1,9 м.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4,5,6; СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП 1.13130.2020 п.4.2.18. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.; 0,8 м — во всех остальных случаях. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	01.08.2022г.	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший инспектор отделения НД и ПР
по Вахитовскому району г. Казани
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
капитан внутренней службы Ганиев А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

(подпись)

Старший инспектор отделения НД и ПР
по Вахитовскому району г. Казани
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
капитан внутренней службы Ганиев А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



«28» 09

20 21 г.

Предписание для исполнения получил(а):

[Handwritten signature]
(подпись)

Заведующий
(должность)

Григорьев Н.В.
(фамилия, инициалы)

«28» 09

20 21 г.

