

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное Управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан**

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Ак. Губкина, 50, г. Казань, 420088

телефон: 221-61-52 факс: 221-61-54 (код 8-843) E-mail: tat@prc.mchs.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Лениногорскому муниципальному району

(наименование органа надзорной деятельности)

РТ, г. Лениногорск, ул. Агадуллина, 14, т. 2-74-25

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 98/1/1-4

**по устранению нарушений обязательных
требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Керлигачский детский сад» муниципального образования «ЛМР» РТ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора **отдела надзорной деятельности по Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа НД)

№ **98** от « **02** » **августа** **2016** года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с **09** ч. **00** мин. « **11** » **августа** **2016** г. по **14** ч. **00** мин. « **26** » **августа** **2016** г. проведена проверка

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности по ЛМР УНД и ПР ГУ МЧС

России по РТ майором внутренней службы Вильдановым Дамиром Равилевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) надзорной деятельности, проводившего (-их) проверку.)

МБДОУ «Керлигачский детский сад» МО «ЛМР» РТ, Республика Татарстан, Лениногорский район, с. Керлигач, ул. Советская, 39а, строение 1

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **Зав. МБДОУ «Керлигачский детский сад» Газимзянова Э.М.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
98/1/1-4	Допускается хранение под лестничной площадкой вещей, мебели и других горючих материалов.	Постановление Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме» п. 23 На объектах запрещается: «к» устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;		