

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонное отделение надзорной деятельности
по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам Республики Татарстан УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике Татарстан,

422060, Республика Татарстан, Сабинский муниципальный район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Заводская, д.23, тел.
(884362) 2-41-35

Предписание N 11 / 1 / 12

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

*«Нижнешитцинский детский сад «Ромашка» Сабинского муниципального района Республики
Татарстан»*

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

*во исполнение распоряжения начальника МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому МР РТ УНД
и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан № 11 от 01.02.2019 г.,*

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в
период с 09 час. 00 мин. 15 февраля 2019 г. по 11 час. 00 мин. 15 февраля 2019 г.

проведена плановая, выездная проверка:

*начальником МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому МР РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Татарстан подполковником внутренней службы Галимуллин Айнуром
Рифкатовичем и старшим дознавателем МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому МР РТ УНД
и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Хузиным Илдаром
Талгатовичем в отношении МБДОУ «Нижнешитцинский детский сад «Ромашка» Сабинского
муниципального района Республики Татарстан» расположенного по адресу:*

юридический адрес: 422067, РТ, Сабинский МР, с. Нижние Шитцы, ул. Тукая, 1А.;

адрес фактического осуществления деятельности:

- 422067, РТ, Сабинский МР, с. Нижние Шитцы, ул. Тукая, 1А. Объект категории высокого риска.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта
защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с :

*Хабибрахмановой Рамзией Васильевной - заведующий МБДОУ «Нижнешитцинский детский сад
«Ромашка» Сабинского муниципального района Республики Татарстан»*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
МБДОУ «Шикинский детский сад «Акчарлак» Сабинского МР РТ»				
1	Заполнение проемов противопожарных стен, отделяющих помещение со спальными местами от частей здания другого назначения, выполнить пределом огнестойкости не ниже требуемого – предел огнестойкости двери не ниже 2-го типа	ст. 88 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4. СП 4.13130.2013 - Помещения со спальными местами (групповые ячейки со спальнями, комнаты для проживания, больничные палаты и т.п.) на объектах класса Ф 1.1 следует размещать в отдельных блоках или частях здания, отделенных от частей здания другого назначения (административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа)	15.02.2020 г.	
2	Оборудовать второй эвакуационный выход из спального помещения	ст. 89 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.12. СП 1.13130.2009 - Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений (Ф1.1) - не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек	15.02.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в январе месяце 2020 г.

(квартал, месяц).

Начальник МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому МРРТ
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
подполковник внутренней службы А.Р.Галимуллин
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«15» февраля 2019 г.

Старший дознаватель МОНД и ПР по Сабинскому и
Тюлячинскому МРРТ УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Татарстан
майор внутренней службы И.Т.Хузин
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«15» февраля 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий МБДОУ «Нижнешитцинский
детский сад «Ромашка» Сабинского
муниципального района Республики
Татарстан»
Р.В.Хабиррахманова
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«15» февраля 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
(884362) 2-41-35