

Штамп органа управления,
подразделения НД

« ____ » _____ 20__ г.

МБДОУ «Детский сад № 2 «Алсу»
(наименование организации)

РТ, г. Набережные Челны,
улица Шамиля Усманова, 4 (Новый город, 32/14)
(адрес места жительства или нахождения)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 0158-2021-0046

« 23 » 04 2021 г.

г. Набережные Челны

Инспектор отделения НД и ПР по Центральному району мо г. Набережные Челны «Жилой»
лейтенант внутренней службы Камалиев Рафаэль Равилович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 0158-2021-0046 от « 23 » 04 2021 года по
административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на
юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, должностное лицо (гражданина (ку))

Гордееву В.Ф.

(полное наименование юридического лица фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного (ную)) по адресу: г. Набережные Челны, проспект улица
Шамиля Усманова, д.16, кв.231

(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что: в ходе плановой проверки МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению
развития детей № 2 «Алсу»

«22» 04 2021 г. в 16 час. 00 мин. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития
детей № 2 «Алсу»

(место совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта,

расположенного по адресу: РТ, г. Набережные Челны улица Шамиля Усманова, 4 (Новый город,
32/14)

адреса; в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта (назначение, этажность, тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.) имеющая отношение к делу;

выявлены нарушения Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации

законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

1. Отсутствует предусмотренная проектной документацией дверь эвакуационного выхода из
поэтажного коридора. Пункт 16 «д» ППП в РФ

2. Допущено размещение мебели, декораций и других предметов на путях эвакуации. Пункт 16
«ж» ППП в РФ

3. Допущено хранение под лестничными маршами вещи, мебель, оборудование и другие горючие
материалы. Пункт 16 «к» ППП в РФ

(указывается сущность нарушения, последствия причиненного события; в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено,
разобрано по строениям, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как; размер ущерба)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4

(указываются статьи и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13

(указываются номера статей и законодательный акт,

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

в соответствии с которым выносятся постановления)

Вам необходимо:

1. Установить предусмотренную проектной документацией дверь эвакуационного выхода из
поэтажного коридора.

2. Отчистить пути эвакуации от мебели, декораций и других предметов.

3. Отчистить подлестничное пространство от вещей, мебели, оборудования и других горючих
материалов.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)