

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г.Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mch@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ

ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843)292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району
муниципального образования г.Набережные Челны «Жилой»

пр. Московский, 93 (8/01), г.Набережные Челны, Республика Татарстан, телефон 58-51-62, кабинет 404

Предписание № 34/ 1 /1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

г. Набережные Челны
(место составления)

"20" августа 2018 г.
(дата составления)

Заведующей МБ ДОУ «Детский сад № 79 «Вишенка» Бычковой Ирине Петровне.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Набережные Челны по пожарному надзору, начальника ОНДиПР по МО г. Набережные Челны Кашихина Е.В. № 34 от 06.08.2018 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 10.08.2018 г. по 11 ч. 00 мин. 20.08.2018 г. проведена проверка инспектором Отделения НДиПР по Центральному району МО г. Набережные Челны «Жилой», капитаном внутренней службы Валирахмановым Л.Я., МБ ДОУ «Детский сад № 79 «Вишенка», расположенного по адресу: РТ, г. Набережные Челны, бульвар Солнечный, д. 3 (17/08)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей Бычковой Ириной Петровной, заместителем заведующей по хозяйственной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

работе Назмиевой Эльмирой Альфировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствуют механизмы для самозакрывания на противопожарных дверях (электроштитовой, складских помещениях, архивных и т.д.).	(ст. 4, ст. 88 п.8 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.17 СНиП 21-01-97*; п. 37.1 ППР в РФ) Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках. 8. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатировать-	01.11.2018 г.	