

	комната для трудового обучения) не выделены противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа	выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. /п. 5.6.4 СП 4.13130.2013/		
2	Огнетушители №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 не перезаряжены	Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы /п. 478 Правила противопожарного режима в РФ/	10.09.2021	
3	По направлению движения к противопожарному водоему, являющимся источником наружного противопожарного водоснабжения не установлены соответствующие указатели (выполненные с использованием светоотражающих покрытий) с указанием расстояния до пожарного водоема	У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника /п. 55 Правил противопожарного режима в РФ; п. 8.6 СП 8.13130.2009/	10.03.2021	
4	Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов	Пожарный шкаф следует изготавливать из негорючих материалов. (п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний)	10.09.2021	
5	Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану	Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. /п. 57 Правил противопожарного режима в РФ/	20.12.2020	
6	На остекленных дверях до высоты 1,2 м не предусмотрены защитные решетки	На остекленных дверях в школах должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. /п. 8.2.6 СП 1.13130.2009/	10.05.2021	
7	Монтаж противопожарных дверей электрощитовой выполнен строительной монтажной пеной не обеспечивающий предел огнестойкости противопожарной преграды не менее EI 30	Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь	10.03.2021	